



КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за съответствие
на течно гориво с изискванията за качество
№ КП-0538/11.08.2016 г.

1. Вид течно гориво: Гориво за дизелови двигатели.
2. Обект/собственост на: Бензиностанция и газостанция в гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” № 102 от бензиноколонка № 1, налично количество: 7 945 L, управляван от “АЛ И КО” АД, ЕИК 127003032, със седалище: гр. Шумен 9700, ул. „Д-р Цветан Зангов” № 2; представител: Живко Ангелов Николов.
Адрес за кореспонденция:
3. Представени документи за експертиза:
 - 3.1 Протокол за проверка и вземане на проба: № В-061/04.08.2016 г. на ГД ККТГ.
 - 3.2 Декларация за съответствие на качеството на течните горива: № 307/31.07.2016 г. издадена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
 - 3.3 Заявка за изпитване в стационарна лаборатория: № С-295/09.08.2016 г., подадена от отдел КМ.
 - 3.4 Протокол от изпитване в стационарна лаборатория №: С-0295-2/11.08.2016 г. на ИЛ ГСМП –ДАМТН, ГД ККТГ; Сертификат за акредитация от ИА БСА, рег. № 35 ЛИ/ 18.10.2013г., валиден до 30.09.2016 г.
 - 3.5 Изисквания по: Чл.6, т.2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК), (изм. и доп. ДВ бр. 88/ 24.10.2014 г.); Приложение № 2.

4. Експертиза на резултатите:

Получените резултати от изпитването на течното гориво за дизелови двигатели са в допустимите гранични стойности, съгласно Приложение № 2 от НИКТГУРНТК.

5. Заключение:

Течното гориво за дизелови двигатели, по изпитаните показатели и получените резултати съответства на изискванията в Приложение № 2 от НИКТГУРНТК.

Този Констативен протокол се издава на основание чл. 306 , ал. 1, т. 8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (изм. ДВ бр.58/2016 г.), във връзка с чл. 22, ал. 7 от НИКТГУРНТК.

РОСИЦА КАЛОЯНОВА
За Главен директор на ГД ККТГ



Съгласувал:
Нина Ганецовска

гл. експерт в отдел КМ

Изготвил:
инж. Мая Петрова

мл. експерт в отдел КМ